

簡易公募型指名競争入札のお知らせ

下記の案件について、簡易公募型指名競争入札を行いますのでお知らせします。参加を希望される方は、宇治市公募型指名競争入札(見積)実施要領、宇治市競争参加業者選定基準及び運用基準、宇治市競争入札心得を熟読、承知のうえ、参加を申し込んで下さい。

令和 8年 1月16日

宇治市長 松村 淳子

(担当課：契 約 課)

記

業務名	西笠取辻出川東減圧弁ほか点検業務委託		
業務場所	宇治市西笠取辻出川東地内ほか		
委託期間	令和8年2月17日 ～ 令和8年3月31日 43日間		
業務概要及び条件	減圧弁の分解・整備業務 【西笠取辻出川東】φ100減圧弁 整備及び点検 1基 【西笠取赤坂】φ50 減圧弁 整備及び点検 1基		
予 定 価 格	¥1,958,000 (税込)	最低基準価格	¥1,370,000 (税込)
入札参加者に必要な資格・条件			
次の①～②の全てを満たすこと。 ①参加資格者名簿登録 ②減圧弁の点検業務実績（元請、過去10年以内）			
入札参加表明書の受付			
提出期限 令和8年1月22日(木) 午後 5時 00分 まで 提出場所 郵便入札 添付資料 別紙参加表明書に記載のとおり			
入札予定	予定日 令和8年2月10日(火) 場 所 宇治市役所 西館4階入札室		
前 払 金	無	部 分 払	無
消費税の扱い	消費税及び地方消費税を含んだ金額で行うこと		
そ の 他	本件はランダム係数を用いた最低制限価格を適用しますのでご注意ください。 本件は郵便による入札を実施します。別紙「説明会に替えて連絡する事項」を熟読してください。		

説明会に替えて連絡する事項

- ・本案件に係る質疑の受付は、次のとおりとします。
令和8年1月16日（金）午前9時から
令和8年1月28日（水）午後5時まで
- ・お知らせの入札（見積）予定は、開札予定となります。入札書（見積書）提出については、指名通知時にお知らせする指定期日（持参の場合は提出日）を厳守してください。
- ・郵便入札について、不参加により指名停止は行いません。
- ・封筒の雛形は、契約課ホームページ「様式等ダウンロード」よりダウンロードしてご使用ください。
- ・「郵便入札にあたっての注意事項」及び「宇治市郵便入札の応募案内」を熟読してください。宇治市ホームページ（<https://www.city.uji.kyoto.jp/soshiki/27/55607.html>）に掲載しています。
- ・入札、契約等に係る連絡はメールで行っており、競争入札等参加資格審査申請の際に記入いただいたメールアドレス（申請後に変更の届出をしている場合はそのメールアドレス）に送信します。新たにメールアドレスを登録される場合や他のメールアドレスに変更を希望される場合は、競争入札等参加資格審査申請事項変更届を契約課に提出してください。

予定価格を超過して入札した者の取扱いについて

- 本件の入札において予定価格を超過して入札をした者は、本件の落札者が決定せず、再発注を行う際には指名しない場合があります。
- 入札辞退者に不利益を課すことはありません。

西笠取辻出川東減圧弁ほか点検業務委託

仕様書

宇治市上下水道部配水課

1. 適 用

- (1) 本仕様書は、西笠取辻出川東減圧弁ほか点検業務委託（「以下、本業務という。」）に適用する。
- (2) 本仕様書に明記されていない事項は、発注者（宇治市）と受注者が協議して定めるものとする。

2. 業務概要

本業務は、西笠取地区に設置されている減圧弁装置の分解修理および調整を行うものである。

3. 業務名

西笠取辻出川東減圧弁ほか点検業務委託

4. 業務場所

宇治市西笠取辻出川東 地内ほか

5. 提出書類

- 1) 業務着手届
- 2) 内訳書
- 3) 業務計画書
- 4) 主任技術者通知書および経歴書
- 5) 工程表
- 6) 業務完了届
- 7) 報告書 2部
- 8) その他監督職員の指示するもの

6. 減圧弁装置（同等品）

◎西笠取辻出川東減圧弁点検業務

- (1) メーカー ㈱森田鉄工所
- (2) 名 称 コンフロー減圧弁（MRF-100）
- (3) 口 径 $\phi 100\text{mm}$

◎西笠取赤坂送水管減圧弁点検業務

- (1) メーカー ㈱大和鉄工所
- (2) 名 称 レギュラーオートバルブ減圧弁（RBH-QM）（50A）
- (3) 口 径 $\phi 50\text{mm}$

7. 業務内容

(1) 下記部品取替えを含む減圧弁装置の分解整備・補修の実施。

◎西笠取辻出川東減圧弁点検業務

<取替え部品>

カバー用 O リング
ピストンパッキン
バルブシート
ニードル台用 O リング
ロッド棒 O リング
ロッド棒廻り止め
消耗材パッキン
減圧パイロット用パッキン
バイパスパイロット用パッキン
ライナー
圧力計
メートルコック
その他消耗部品
※交換によって発生した旧部品は自社処分すること。

◎西笠取赤坂送水管減圧弁点検業務

<取替え部品>

圧力計
圧力計用エア抜きバルブ
ピストン O リング
ピストン受け O リング
ピストンバックアップリング
ピストン受けバックアップリング
弁パッキン
減圧弁蓋パッキン
ストレーナ蓋パッキン
ステンレス小配管

パイロット弁 15A

副弁 15A

その他消耗部品

※交換によって発生した旧部品は自社処分すること。

(2) 2次側圧力を下記の通り既定の圧力に調整すること。

○西笠取辻出川東減圧弁 (0.45MPa)

○西笠取赤坂送水管減圧弁 (0.40MPa)

8. 業務方法等

- (1) 作業時間帯は平日昼間（9時から17時まで）とし、土曜・日曜および祝祭日の作業は認めない。
- (2) 交通規制は、片側交互通行規制とすること。
- (3) 本業務の実施にあたり、労働基準法、労働安全衛生法、その他関係諸法令を遵守すること。

位置図(西笠取地内)

